

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области  
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27,  
единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: unduln@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому,  
Цильнинскому районам и городу Новоульяновску  
ул. Новокомбинатовская, 31, р.п. Ишеевка, 433310, тел/факс 2-10-50, e-mail: ogpn\_ulyan\_n@mail.ru

р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 31  
(место составления акта)

“ 02 ” июля 20 18 г.  
(дата составления акта)

14 ч. 00 мин.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного пожарного надзора юридического лица

№ 41

По адресу/ адресам: Ульяновская область, г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Буденного, 59  
(место проведения проверки)

### На основании:

распоряжения начальника ОНДиПР по Ульяновскому, Цильнинскому районам и г. Новоульяновску УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области А.А. Фадеева № 41 от 23.05.2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Криушинский детский сад «Бригантина» (далее - МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 ч. 00 мин.  
(рабочих дней/часов)

### Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому, Цильнинскому районам и городу Новоульяновску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

Заведующий МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина» Кирицкая Юлия Сергеевна, ознакомлена нарочно 23.05.2018 года в 11-00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

### Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор Ульяновского, Цильнинского районов и города Новоульяновска по пожарному надзору Сучков Николай Владимирович

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии)).



— должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

### При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина» Кирицкая Юлия Сергеевна (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации (в случае проведения проверки члена саморегулирующей организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

*В ходе проверки с должностными лицами проведены беседы по обучению мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара, а так же доведена информация о существующих нормах и правилах в области пожарной безопасности. При опросе персонала по действию в случае возникновения пожара, замечаний не имеется.*

### В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

N п/п	Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и их характере	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лица, допустившие указанные нарушения
1	2	3	4
1.	Не обеспечивается исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.), аварийное освещение в здании детского сада находится в нерабочем состоянии.	п.61 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 № 390	Юридическое лицо и должностное лицо: МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина»
2.	В холле 1 группы дверь эвакуационного выхода на путях эвакуации открывается не по направлению выхода из здания.	Федеральный закон от 22.07.2008 ФЗ-123 п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6.	Юридическое лицо и должностное лицо: МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина»
3.	В 5 группе спального помещения на светильнике отсутствует плафон, предусмотренный конструкцией.	п. 42 (в) ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 № 390	Юридическое лицо и должностное лицо: МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина»
4.	Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты	п. 64 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 № 390	Юридическое лицо и должностное лицо: МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина»
5.	Прибор приемно-контрольный и приборы управления не установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.	Федеральный закон от 22.07.2008 ФЗ-123 п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст. 6; СП	Юридическое лицо и должностное лицо: МДОУ Криу-



1	2	3	4
		5.13130.2009 п. 14.14.5	шинский детский сад «Бригантина»
6.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (в помещении сторожовой дымовой извещатель закрыт пластмассовой крышкой).	п.61 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 № 390	Юридическое лицо и должностное лицо: МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина»
7.	Не обеспечивается исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) световой указатель «Выход», расположенный над эвакуационным выходом в 6 группе, находится в отключенном состоянии.	п.61 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 № 390	Юридическое лицо и должностное лицо: МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина»
8.	В 6 группе заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение группы (хранение различных вещей и материалов), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. <i>Установлена деревянная дверь.</i>	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4	Юридическое лицо и должностное лицо: МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина»
9.	В спальном помещении 6 группы заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющее спальное помещение (хранение различных вещей и материалов), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. <i>Установлена деревянная дверь.</i>	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4	Юридическое лицо и должностное лицо: МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина»
10.	В 6 группе запор на двери эвакуационного выхода не обеспечен возможностью свободного открывания изнутри без ключа (дверь закрыта на ключ)	п. 35 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 № 390	Юридическое лицо и должностное лицо: МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина»
11.	В 6 группе снята дверь предусмотренная конструкцией	п. 23(д) ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 № 390	Юридическое лицо и должностное лицо: МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина»
12.	В кладовой заполнение проема в противопо-	Федеральный закон	Юридическое



1	2	3	4
	жарной преграде, отделяющей помещение кладовой (хранение различных вещей и материалов), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. <i>Установлена деревянная дверь.</i>	№123-ФЗ ст.4, ч. 4 СНиП II-2-80 п. 3.11, СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 СП 4.13130.2009 п. 4.17, 5.6.4	лицо и должностное лицо: МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина»
13.	В изоляторе запор на двери эвакуационного выхода не обеспечен возможностью свободного открывания изнутри без ключа (дверь закрыта на ключ)	п. 35 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 № 390	Юридическое лицо и должностное лицо: МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного пожарного надзора, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного пожарного надзора, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 41/1/35 от 02.07.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Н.В. Сучков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Заведующий Криушинским И.О.С.*  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 02 ” июля 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)